



ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به برخی نواقص مشاهده شده در زمینه ایمنی ساختمان‌ها و عدم انطباق نقشه‌های خروجی آن سازمان محترم با ضوابط مقررات ملی ساختمان علی الخصوص در موارد ذیل الذکر، خواهشمند است مراتب را جهت اصلاح روند کنترل نقشه به واحدهای مرتبط امر به ابلاغ فرمایید که مزید بر امتنان است.

غلامرضا رضابی
مدیر عامل

- مشخص نمودن نوع تصرف، ساختار ساختمان و همچنین تعداد متصرفین در طراحی نقشه‌ها مطابق بنود ۳-۲ و ۳-۳ از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
- رعایت مقادیر مجاز تعداد طبقات، ارتفاع و مساحت ساختمان مطابق بند ۳-۴-۳ (مبحث سوم)
- تامین تعداد حداقل راه‌های خروج و فرار مورد نیاز ساختمان مطابق بند ۳-۳-۶-۳-۱۷ مبحث سوم
- مقررات ملی و رعایت سایر ضوابط فصل ۳
- رعایت حداقل تعداد، نوع و ظرفیت آسانسورهای مورد نیاز ساختمان و سایر جزئیات اجرایی مطابق مبحث پانزدهم علی الخصوص مفاد بند ۱۵-۲
- رعایت ضوابط اختصاصی ساختمان‌های بلند مرتبه
- انتخاب نوع دیکتور متناسب با تصرف و تامین پوشش کامل و وجود جزئیات در طراحی نقشه‌های سیستم اعلام حریق مطابق ضوابط مبحث سوم و مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
- محاسبه و درج جزئیات مربوط به سیستم‌های اطفای حریق ساختمان از جمله نوع سیستم مورد استفاده، سایز و جنس لوله‌ها، مشخصات پمپ و ظرفیت مخزن و جزئیات سایر اجزای مرتبط.
- درج جزئیات شبکه بارندۀ خودکار در صورت الزام به وجود سیستم
- رعایت ضوابط ایمنی مرتبط با طبقات منفی از جمله آسانسورهای خودرو بر، راه‌های خروج، سیستم تهویه دود و مشخصات اگزاست فن‌های مورد استفاده